



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI PER

UTILIZZO PER ACQUA POTABILE

Presso i laboratori dell'ARPA nel Dipartimento Provinciale di Milano, sono state testate le seguenti valvole per garantirne l'utilizzo negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano in accordo al DM n. 174 del 06/04/2004. La prova ha dato esito positivo.

SERIE	TIPOLOGIA	DATA TEST
VF 730	Valvole a farfalla wafer, corpo in ghisa sferoidale, disco in acciaio inox, sede in EPT, DN 40-600	06/10/2005
VF 733	Valvole a farfalla lug, corpo in ghisa sferoidale, disco in acciaio inox, sede in EPT, DN 40-600	06/10/2005
CV 11	Valvole di ritegno a disco, corpo e disco in acciaio inox, DN 15-200	06/10/2005
CV 12	Valvole di ritegno a disco, corpo e disco in acciaio inox, DN 15-200	06/10/2005

In fede


VALSAR srl